

L. dz. JRP/353/AP/...../02/19  
Znak sprawy: JRP/353/P-1/01/19

Legnica, dnia 13.02.2019 r.

**Uczestnicy postępowania  
JRP/353/P-1/01/19**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. Naprawa kolektorów kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej miasta Legnicy**

Szanowni Państwo,

Zamawiający, Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., przekazuje treść zapytań, które napłynęły w związku z przedmiotowym postępowaniem wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Dotyczy zadania część 2.

W al. Piłsudskiego naprawie ma być poddany odcinek DN 300 mm : 2622S03C – 2622S02C - 41 mb. W protokole z inspekcji nr 01.00555 dotyczącym tego odcinka, na zdjęciach z usterek znajduje się opis odcinka jako: 2622S02C – 2622S01C. Proszę o potwierdzenie czy do specyfikacji został dołączony właściwy protokół (który ma być podstawą do wyceny naprawy) z odcinka 2622S03C – 2622S02C a tylko pomyłka jest na zdjęciach z usterek?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że na zdjęciach w protokole TV nr 01.00555 błędnie podano oznaczenie odcinka, powinno być 2622S03C – 2622S02C. Zamawiający potwierdza, że do specyfikacji został dołączony właściwy protokół (który ma być podstawą do wyceny naprawy) z odcinka 2622S03C – 2622S02C, a pomyłka dotyczy wyłącznie oznaczenia na zdjęciach.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

  
Zbigniew Mróz

Otrzymują:  
1/ Adresat  
2/ JRP a/a  
PP